



**poznámka:**

Po dohode s firmou Makrowin sme sa koncom jari 2012 rozhodli opätovne skontrolovať a prelepiť všetky lokálne netesnosti exteriérových aj interiérových pások.



## opätovné prelepenie pások

**komentár:**

*Napriek našej snahe sa po skončení zimy nepodarilo zabrániť lokálnemu poodlepovaniu exteriérových pások na viacerých miestach. Toto bolo zrejme zapríčinené príliš nízkou vonkajšou teplotou v čase montáže okien. Prilnavosť pások bola preto nižšia, než pri optimálnych okrajových podmienkach. Investor si bol tohto rizika vedomý, ale na druhej strane bolo dôležitejšie celý objekt na zimu uzavrieť.*

kapitola F

západný pohľad:



opätovné prelepenie pások a dôkladné utesnenie spojov

F



novostavba NED, lokalita: Ľubietová, klienti: F. Průčková & Ľuboš Kravár